

UAB „PALANGOS VANDENYS” LABORATORIJA

**UAB „PALANGOS VANDENYS” GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS
A GRUPĖS RODIKLIŲ PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS
2021 m. KETVIRTO KETVIRČIO ATASKAITA**

Eil. Nr.	Mėginio paėmimo vieta	Data 2021 metai	Žarminės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml vandens	Koliforminės bakterijos 100 ml vandens	Kolonijas sudarantys vienetai 22°C temperatūroje 1 ml vandens	Vandenilio jonų koncentracija pH vienetai	Kvapas	Spalva mg/l Pt	Drumstumas DV	Skonis	Savitasis elektrinis laidis µS	Pastabos
1.	Antroji vandenvietė mišinys po geležies šalinimo	10-25	< 1,0/100ml	< 1,0/100ml	APTIKTA*/1ml	7,7	Be n. p.**	< 2	0,59	Be n. p.**	818	
2.	Antroji vandenvietė į miestą paduodamas vanduo	10-25	< 1,0/100ml	< 1,0/100ml	APTIKTA*/1ml	7,3	Be n. p.**	< 2	0,25	Be n. p.**	432	
3.	VšĮ vaikų sanatorija “Palangos Gintaras”	10-25	< 1,0/100ml	< 1,0/100ml	APTIKTA*/1ml	7,4	Be n. p.**	< 2	1,6	Be n. p.**	444	
4.	Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamentas	10-25	< 1,0/100ml	< 1,0/100ml	3,0/1ml	7,4	Be n. p.**	< 2	1,2	Be n. p.**	456	
5.	Nemirseta prie apskaitos mazgo	10-25	< 1,0/100ml	< 1,0/100ml	< 1,0/1ml	7,6	Be n. p.**	< 2	0,46	Be n. p.**	448	

Paaiškinimai:

APTIKTA* - tirtame mėginio tūryje gali būti aptikta nuo 1 iki 2 KSV.

Be n. p.** – be nebūdingų požymių.