UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PALANGOS VANDENYS"

Palangos antrosios vandenvietės A grupės rodiklių programinės priežiūros ataskaita

Ketvirčiai	Eil. Nr.	Mėginio paėmimo vieta	Data 2023 metai	Žarninės lazdelės (*E. coli*)	Koliformoinės bakterijos	Žarniniai enterokokai	Kolonijas sudarantys vienetai 22^{0}C temperatūroje	Vandenilio jonų koncentracija PH	Kvapas	Spalva mg/l Pt	Drumstumas DV	Skonis	Savitasis elektrinis laidis µS	Pastabos
I	1.	Palangos antroji vandenvietė į miestą paduodamas vanduo, Austėjos g. 36	02-27	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0/100ml	5,0KSV/1ml	7,6	Be n. p.*	<2	0,31	Be n. p.*	734	
	2.	VšĮ vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“, Vytauto g. 30	03-28	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0/100ml	6,0KSV/1ml	7,5	Be n. p.*	<2	2,8	Be n. p.*	419	
II	3.	Palangos lopšelis/ darželis „Nykštukas“, Kastyčio g. 36	04-18	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0KSV/1ml	7,4	Be n. p.*	<2	0,27	Be n. p.*	404	
	4.	Palangos senoji gimnazija, Jūratės g. 13	05-08	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0KSV/1ml	7,4	Be n. p.*	<2	0,6	Be n. p.*	451	
	5.	VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, Palanga, Klaipėdos pl. 76	06-19	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0/100ml	APTIKTA KSV/1ml	7,6	Be n. p.*	2	0,59	Be n. p.*	411	
III	6.	Viešbutis „Žuvėdra“, Meilės al. 11	07-24	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0/100ml	12KSV/1ml	7,5	Be n. p.*	<2	0,65	Be n. p.*	397	
	7.	Palangos kempingas Compensa, Klaipėdos pl. 33[i]	08-08	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0KSV/1ml	7,5	Be n. p.*	<2	0,83	Be n. p.*	414	
IV	8.	Palangos lopšelis/darželis „Gintarėlis“, Taikos g. 6	10-02	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0/100ml	APTIKTA KSV/1ml	7,7	Be n. p.*	<2	0,48	Be n. p.*	444	
	9.	Palangos Vlado Jurgučio progimnazija, Ganyklų g. 2	11-21	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0KSV/1ml	7,5	Be n. p.*	<2	0,43	Be n. p.*	465	
	10.	Palangos lopšelis darželis „Sigutė“, Mokyklos g. 19	12-12	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0/100ml	15KSV/1ml	7,8	Be n. p.*	<2	1,3	Be n. p.*	447	