UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PALANGOS VANDENYS"

B grupės rodiklių programinės priežiūros ataskaita

2) Mėginys paimtas: 2023-09-25;

Mėginio paėmimo vieta: Palangos lopšelis darželis „Gintarėlis“, Taikos g. 6, Palanga.

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas	Nustatytas kiekis	Rodiklio ribinė vertė, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
1.	Permanganato indeksas, mg/l O_2	<0,6	**5**	LST EN ISO 8467:2002 lt
2.	Amonis, mg/l	<0,04	**0,5**	LST ISO 7150-1:1998E
3.	Nitritas, mg/l	<0,01	**0,5**	LST EN 26777:1999 en
4.	Nitratas, mg/l	<1	**50**	LST ISO 7890-3:1998
5.	Sulfatas, mg/l	33	**250**	SDP-GCH-01:2015
6.	Chloridas, mg/l	35	**250**	LST ISO 9297:1998 E
7.	Bendroji geležis, µg/l	<42	**200**	LST ISO 6332:1995
8.	Fluoridas, mg/l	1,2	**1,5**	LST ISO 10359-1:1998
9.	Stibis, µg/l	<1,0	**10**	LST EN ISO 15586:2004
10.	Arsenas, µg/l	<1	**10**	LST EN ISO 15586:2004
11.	Benzenas, µg/l	<0,1	**1**	LST EN ISO 6468:2000
12.	Benzo(a)pirenas, µg/l	<0,001	**0,01**	LST EN ISO 6468:2000
13.	Boras, mg/l	0,68	**1,5**	LST ISO 9390:1998
14.	Kadmis, µg/l	0,6	**5**	LST EN ISO 15586:2004
15.	Bromatas, µg/l	<1	**10**	LST EN ISO 15061:2002
16.	Chromas, µg/l	<0,5	**50**	LST EN ISO 15586:2004
17.	Varis, mg/l	0,007	**2**	LST EN ISO 15586:2004
18.	Cianidas, µg/l	<1	**50**	LST ISO 6703-1:1998
19.	1,2-dichloretanas, µg/l	<2	**3**	LST EN ISO 10301:2000
20.	Manganas, µg/l	<10	**50**	LST ISO 6333:1998
21.	Švinas, µg/l	<1	**10**	LST EN ISO 15586:2004
22.	Gyvsidabris, µg/l	<0,1	**1**	LST EN ISO 17582:2008
23.	Nikelis, µg/l	1	**20**	LST EN ISO 15586:2004
24.	Aldrinas, µg/l	<0,010	**0,03**	LST EN ISO 6468:2000
25.	Dieldrinas, µg/l	<0,010	**0,03**	LST EN ISO 6468:2000
26.	Heptachloras, µg/l	<0,010	**0,03**	LST EN ISO 6468:2000
27.	Heptachlorepoksidas, µg/l	<0,010	**0,03**	LST EN ISO 6468:2000
28.	Pesticidai, µg/l	<0,01	**0,1**	LST EN ISO 6468:2000
29.	Pesticidų suma, µg/l	<0,01	**0,5**	LST EN ISO 6468:2000
30.	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l	<0,01	**0,1**	LST EN ISO 17993:2004
31.	Selenas, µg/l	<1	**20**	LST EN ISO 15586:2004
32.	Aliuminis, µg/l	16	**200**	LST EN ISO 10566:1998
33.	Tetrachloretano ir trichloretano suma, µg/l	<0,10	**10**	LST EN ISO 10301:2000
34.	Haloformų suma, µg/l	<0,10	**100**	LST EN ISO 10301:2000
35.	Natris, mg/l	50,8	**200**	LST EN ISO 14911:2000

3) Mėginys paimtas: 2023-10-09;

Mėginio paėmimo vieta: Palangos antroji vandenvietė į miestą paduodamas vanduo, Palanga. Austėjos g. 36,

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas	Nustatytas kiekis	Rodiklio ribinė vertė, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
1.	Permanganato indeksas, mg/l O_2	<0,6	**5**	LST EN ISO 8467:2002 lt
2.	Amonis, mg/l	0,06	**0,5**	LST ISO 7150-1:1998E
3.	Nitritas, mg/l	<0,01	**0,5**	LST EN 26777:1999 en
4.	Nitratas, mg/l	<1	**50**	LST ISO 7890-3:1998
5.	Sulfatas, mg/l	34	**250**	SDP-GCH-01:2015
6.	Chloridas, mg/l	44	**250**	LST ISO 9297:1998 E
7.	Bendroji geležis, µg/l	<42	**200**	LST ISO 6332:1995
8.	Fluoridas, mg/l	1,37	**1,5**	LST ISO 10359-1:1998
9.	Stibis, µg/l	<1,0	**10**	LST EN ISO 15586:2004
10.	Arsenas, µg/l	<1	**10**	LST EN ISO 15586:2004
11.	Benzenas, µg/l	<0,1	**1**	LST EN ISO 6468:2000
12.	Benzo(a)pirenas, µg/l	<0,001	**0,01**	LST EN ISO 6468:2000
13.	Boras, mg/l	0,66	**1,5**	LST ISO 9390:1998
14.	Kadmis, µg/l	0,7	**5**	LST EN ISO 15586:2004
15.	Bromatas, µg/l	<1	**10**	LST EN ISO 15061:2002
16.	Chromas, µg/l	<0,5	**50**	LST EN ISO 15586:2004
17.	Varis, mg/l	0,008	**2**	LST EN ISO 15586:2004
18.	Cianidas, µg/l	<1	**50**	LST ISO 6703-1:1998
19.	1,2-dichloretanas, µg/l	<2	**3**	LST EN ISO 10301:2000
20.	Manganas, µg/l	16	**50**	LST ISO 6333:1998
21.	Švinas, µg/l	<1	**10**	LST EN ISO 15586:2004
22.	Gyvsidabris, µg/l	<0,1	**1**	LST EN ISO 17582:2008
23.	Nikelis, µg/l	2	**20**	LST EN ISO 15586:2004
24.	Aldrinas, µg/l	<0,010	**0,03**	LST EN ISO 6468:2000
25.	Dieldrinas, µg/l	<0,010	**0,03**	LST EN ISO 6468:2000
26.	Heptachloras, µg/l	<0,010	**0,03**	LST EN ISO 6468:2000
27.	Heptachlorepoksidas, µg/l	<0,010	**0,03**	LST EN ISO 6468:2000
28.	Pesticidai, µg/l	<0,01	**0,1**	LST EN ISO 6468:2000
29.	Pesticidų suma, µg/l	<0,01	**0,5**	LST EN ISO 6468:2000
30.	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l	<0,01	**0,1**	LST EN ISO 17993:2004
31.	Selenas, µg/l	<1	**20**	LST EN ISO 15586:2004
32.	Aliuminis, µg/l	8	**200**	LST EN ISO 10566:1998
33.	Tetrachloretano ir trichloretano suma, µg/l	<0,10	**10**	LST EN ISO 10301:2000
34.	Haloformų suma, µg/l	<0,10	**100**	LST EN ISO 10301:2000
35.	Natris, mg/l	47,6	**200**	LST EN ISO 14911:2000