UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PALANGOS VANDENYS"

Šventosios vandenvietės A grupės rodiklių programinės priežiūros ataskaita

Ketvirčiai	Eil. Nr.	Mėginio paėmimo vieta	Data 2023 metai	Žarninės lazdelės (*E. coli*)	Koliformoinės bakterijos	Žarniniai enterokokai	Kolonijas sudarantys vienetai 22^0C temperatūroje	Vandenilio jonų koncentracija PH	Kvapas	Spalva mg/l Pt	Drumstumas DV	Skonis	Savitasis elektrinis laidis µS	Pastabos
II	1.	Šventosios vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių, Mokyklos g. 80B	06-19	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0KSV/1ml	7,3	Be n. p.*	<2	0,27	Be n. p.*	312	
III	2.	Kavinė „Floros simfonija“, Topolių g. 22A	07-24	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0/100ml	APTIKTA KSV/1ml	7,4	Be n. p.*	<2	0,42	Be n. p.*	377	
	3.	Palangos lopšelis darželis „Sigutė“, Mokyklos g. 19	08-28	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0KSV/1ml	7,7	Be n. p.*	<2	0,95	Be n. p.*	388	
	4.	Palangos Šventosios pagrindinė mokykla, Mokyklos g. 10	09-25	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0/100ml	APTIKTA KSV/1ml	7,3	Be n. p.*	<2	0,89	Be n. p.*	403	

* Be nebūdingų pokyčių