

UAB „PALANGOS VANDENYS”  
LABORATORIJA

**UAB „PALANGOS VANDENYS” GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS  
A GRUPĖS RODIKLIŲ PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS  
2019 m. PIRMO KETVIRČIO ATASKAITA**

Eil. Nr.	Mėginio paėmimo vieta	Data 2019 metai	Žarninės lazdelės ( <i>Escherichia coli</i> ) 100 ml vandens	Koliforminės bakterijos 100 ml vandens	Kolonijas sudarantys vienetai 22°C temperatūroje 1 ml vandens	Vandenilio jonų koncentracija pH vienetai	Kvapas	Spalva mg/l Pt	Drumstumas DV	Skonis	Savitasis elektrinis laidis μS	Pastabos
1.	Antroji vandenvietė mišinys po geležies šalinimo	01-14	0	0	0	7,7	Be nebūdingų pokyčių	<2	0,37	Be nebūdingų pokyčių	755	
2.	Antroji vandenvietė į miestą paduodamas vanduo	01-14	0	0	0	7,5	Be nebūdingų pokyčių	<2	0,32	Be nebūdingų pokyčių	430	
3.	VšĮ vaikų reabilitacijos sanatorija “Palangos Gintaras”	01-14	0	0	yra, bet <4	7,8	Be nebūdingų pokyčių	<2	2,8	Be nebūdingų pokyčių	436	
4.	Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamentas	01-14	0	0	0	7,6	Be nebūdingų pokyčių	<2	1,0	Be nebūdingų pokyčių	448	
5.	Šventoji iš hidranto (Žibų g.)	01-14	0	0	yra, bet <4	7,9	Be nebūdingų pokyčių	<2	3,2	Be nebūdingų pokyčių	439	