

## KETVIRTO KETVIRČIO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Mėginio paėmimo vieta                                | Data 2018 metai | Žarninės lazdelės ( <i>Escherichia coli</i> ) 100 ml vandens | Koliforminės bakterijos 100 ml vandens | Kolonijas sudarantys vienetai 220C temperatūroje 1 ml vandens | Vandenilio jonų koncentracija pH vienetai | Kvapas               | Spalva mg/l Pt | Drumstumas DV | Skonis               | Savitasis elektrinis laidis $\mu$ S | Pastabos |
|----------|--|-----------------|--|--|---|---|----------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|----------|
| 1.       | Antroji vandenvietė mišinys po geležies šalinimo     | 10-08           | 0  | 0                                      | yra, bet <4   | 7,3                                       | Be nebūdingų pokyčių | <2             | 0,31          | Be nebūdingų pokyčių | 695                                 |          |
| 2.       | Antroji vandenvietė į miestą paduodamas vanduo       | 10-08           | 0  | 0                                      | 8   | 7,3                                       | Be nebūdingų pokyčių | <2             | 0,42          | Be nebūdingų pokyčių | 394                                 |          |
| 3.       | VšĮ vaikų sanatorija "Palangos Gintaras"             | 10-08           | 0  | 0                                      | 8   | 7,5                                       | Be nebūdingų pokyčių | <2             | 0,66          | Be nebūdingų pokyčių | 399                                 |          |
| 4.       | Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamentas | 10-08           | 0  | 0                                      | yra, bet <4   | 7,6                                       | Be nebūdingų pokyčių | <2             | 0,83          | Be nebūdingų pokyčių | 403                                 |          |
| 5.       | Nemirseta prie apskaitos mazgo                       | 10-08           | 0  | 0                                      | 13  | 7,6                                       | Be nebūdingų pokyčių | <2             | 0,54          | Be nebūdingų pokyčių | 408                                 |          |